

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)**

№ С-RU.ПБ57.В.03245
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658190
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "Кроз").
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, ком. 27.
ОГРН: 1027739428353. Телефон +74952152015, факс +74952152015, адрес электронной почты osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кроз" (ООО "Кроз").
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 242600, Россия, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Луначарского, д. 19.
ОГРН: 1027739428353. Телефон +74952152015, факс +74952152015.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ПожСтандарт". Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21,
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojestandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 от 07.10.2015 выдан ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения из
(информация об объекте сертификации) перфорированной листовой стали толщиной 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-021
(позволяющая идентифицировать объект) ГОСТ 25129-82) толщиной 0,05 мм и огнезащитным покрытием
"ОгнеВент-Базальт" (ТУ 5769-015-5473-814-2008) плотностью не менее 30 кг/м³, толщиной 50 мм, изготовленный по технологическому регламенту № 23/57/06 ООО "КРОЗ". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 6366

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года), глава 31, статья 138, пункт 4 исполнения требований ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости EI150.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0362/08-2016 от 12.08.2016 г.,
(ИЛ) ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201,
Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.РТТ.СМК.00544-14 от 21.05.2014 г. до 21.05.2017 г., выдан ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», рег. № СДС RU.PTT.OC.00001-10.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2016 по 15.08.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова