

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.СТ08.B.00027

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000728

ООО "КРОЗ". 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1. ОГРН 1027739428353. Тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КРОЗ". 242600, Россия, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, дом 19. ОГРН 1027739428353. Тел./факс: +7 (495) 215-20-15, e-mail: osk@croz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московское областное Общественное Учреждение «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ» (МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ»). 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 6, пом. 1. Тел: +7 (495) 585-58-18, +7 (498) 016-22-16, факс: +7 (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № RA.RU.11CT08 от 25.02.2015 г. Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения, выпускаемый по технологическому регламенту №20/5765, из сборных элементов тонколистовой стали толщиной 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм и огнезащитным покрытием "Изовент" (ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1), состоящее из огнезащитного состава ПВК-2002 (ТУ 5765-005-54737814-02 с изм. 1) в расходе не менее 0,6 кг/кв.м и материала базальтового огнезащитного рулонного ВБОР (ТУ 5769-014-54737814-2014) толщиной не менее 13 мм. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП): 48 6366
ОКПД 2 28.25.30.110

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 №161-ФЗ, от 13.06.2015 №234-ФЗ, от 03.07.2016 №301-ФЗ), ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость" (Предел огнестойкости EI90)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационном испытании №614/ИЦ-17 от 20.06.2017 г., Испытательный центр "ОПЫТНОЕ" МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ". Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ16 от 11.08.2015 г., 143913, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю.А. Гагарина. Тел./факс: +7 (495) 585-58-18, Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля №817/ИК-16 от 17.08.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технологический регламент № 20/5765, ТУ 5769-016-54737814-2007 с изм. 1 на покрытие "Изовент", паспорт качества на воздуховод с покрытием "Изовент", паспорт качества на "ПВК-2002", паспорт качества на материал "Изовент", паспорт качества на "ВБОР"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2017 г.

по 29.06.2020 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А. Дайлов

инициалы, фамилия

Д. Ежов

инициалы, фамилия