

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ05.В.04240
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380733
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Promat International N.V.". Адрес: Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium (Бельгия).
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +32(0)15-71-81-03, факс +32(0)15-71-81-09. E-mail: info@promat-international.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Promat GmbH". Адрес: Scheifenkamp 16, D-40878, Ratingen, Germany (Германия).
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Телефон +49 2102 493-0, факс +49 2102 493-111.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место-нахождение органа по сертификации) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 993-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Узел пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов наружным диаметром не более 160 мм с использованием манжет для труб PROMASTOP®-UniCollar® по документации "Справочник фирмы "Promat" "Конструктивная противопожарная защита зданий и сооружений АЗ.RU".
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 8590

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Предел

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация) огнестойкости EI120 по ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость".

код ТН ВЭД России
6815 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № К05659-ТР от 01.09.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5967-ОП от 10.07.2014 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России.

Схема сертификации 4с. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.09.2014 **по** 01.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинтп

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова